

Myszków, dnia 21.09.2016r.

znak postępowania: PZD/8/342/DP/ST/2016

Do:
Wykonawców ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego :
„ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3800S odc. od skrzyżowania z DW 789- Lgota Górna – Lgota Mokresz - Kuźnica Nowa w km 1+915 do 2+515, km 3+050 do 3+950, km 4+150 do 4+650 oraz odcinki od km 1+400 do 1+915, od 2+515 do 3+050, od 3+950 do 4+150 i od 4+650 do 4+850** „

Nr ogłoszenia w BZP : 307028 – 2016 z dnia 2016-09-09

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania materiału z frezowania w odległości do 1 km od frezowanego odcinka nawierzchni ?

Odpowiedz: Tak - Zamawiający wskaże miejsce składowania materiału z frezowania w odległości do 1 km od frezowanego odcinka nawierzchni.

Pytanie nr 2. Jaka jest średnia (przyjęta do ścięcia) grubość nadmiaru ziemi na poboczu ?

Odpowiedz: 10 cm

Pytanie nr 3. Czy ścięty nadmiar ziemi ma być pozostawiony poza poboczem (brak poz. dot. wywozu) ?

Odpowiedź : Odwóz – utylizacja po stronie wykonawcy

Pytanie nr 4. Z jakiego materiału rury należy zastosować do wykonania przepustów na wjazdach (nie sprecyzowano jednoznacznie w SST) ? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tych przepustów z rur PP ?

Odpowiedź : Rury PP karbowane – klasa SN8 (średnicy 400mm) w załączeniu SST na stronie internetowej www.pzd.myszkow.pl

Pytanie nr 5. Prosimy o sprecyzowanie typu barier ochronnych na przepuszcie (SST , szczegóły techniczne).

Odpowiedź : BARIERA GC u12a rurowa z poprzeczką (średnica 60 mm) stalowa – kolor –biało czerwony w załączeniu SST na stronie internetowej www.pzd.myszkow.pl

Z up. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
mgr Patrycja Kowalska
Specjalista Sekcji Technicznej